

Информация о проведенных проверках за 2023 год			
Дата	Ведомство	Результат	Срок устранения нарушения
22.06.2023	Военный комиссариат города Петровск-Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края	Нарушений не выявлено	
17.02.2023	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю городе Хилок	Нарушение требований ст. 11 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ нарушение требований ст. 29 ч.1, ч. 3 Все нарушения устранены	
17.12.2023	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	- Нарушение ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Нарушение устранено - Нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» Нарушение устранено - Нарушение п. 1 части 4.5, п. 1. Части 4.12. статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» Нарушение устранено - Нарушение требований п/п. 4), 5), 6), 7), 9), 11) п. 1, п. 2 части 4.1 п.1. части 4.5, п.1. части 4.12. статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» Нарушение устранено	

		<p>- Нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17 п.9, п. 12 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Нарушение устранено</p> <p>- Нарушение ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» Нарушение устранено</p> <p>-Обеспечить соблюдение ст. 12 ч. 1 п.2 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»</p> <p>-Организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений микроклимата, вентиляции, вентиляции</p> <p>-Оборудовать твердым покрытием контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов</p> <p>-Провести организационные мероприятия согласно п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность</p>	<p>18.11.2024</p> <p>18.11.2024</p> <p>18.11.2024</p> <p>18.11.2024</p>
--	--	---	---

		членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение; п.110 – на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки; п. 130 – профилактическую дезинсекцию и детаризацию проводит персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность	
26.01.2024	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНД и ПР по Петровск-Забайкальскому. Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский	<ul style="list-style-type: none"> - Не проведена повторная обработка деревянных конструкций крыши здания огнезащитным составом. - Материал исполнения трубопровода не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности (п.14.3.1. СП 10.13130.2020) - Не защищены автоматической установкой пожаротушения с соответствии таблицей 1 п. 7 СП 	<p>01.10.2024</p> <p>01.10.2024</p> <p>01.10.2024</p>